

OBEC TRENČIANSKA TURNÁ

Obecný úrad v Trenčianskej Turnej č. 86, PSČ 913 21

Číslo: SÚ 659/2019 - 002 IZ

V Trenčianskej Turnej, dňa 19.7.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Trenčianska Turná ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby „**STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná**“ stavebníka: **Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 980** zo dňa 21.6.2019 v stavebnom konaní na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §,62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú:

pozemok parc.č. 120/43 (EKN)

1. Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 Trenčianska Turná, Hámry 911– zaslané na vedomie

pozemok parc.č. 198/3 (CKN)

2. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 - zaslané na vedomie

Projektant:

3. Ing. Ivana Novák, 911 01 Trenčín, Opatovská 49/14

r o z h o d o l t a k t o :

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa :

pre stavebníkov: **Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 980**

p o v o ľ u j e

líniiovú stavbu: „**STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná**“

na pozemkoch parcelné č. 120/143 (EKN), 198/3 (CKN)
katastrálne územie: Hámre

I. Popis stavby (stavba pozostáva):

Projekt rieši predĺženie STL plynovodu z dôvodu výstavby 3 rodinných domov v obci Trenčianska Turná, k.ú. Hámre. Navrhovaný STL plynovod bude napojený na jestvujúci STL plynovod D63, PN 0,1 MPa z PE rúr. Jedná sa o vybudovanie STL plynovodu D 40, PN 0,1 MPa celkovej dĺžky 42,71 m a vybudovanie STL pripojovacieho plynovodu D32, PN 0,1 MPa v celkovej dĺžke 3,24 m.

Popis trasy

Navrhovaný STL plynovod bude napojený na jestvujúci STL plynovod D 63, PN 0,1 MPa z PE rúr, ktorý je vedený vedľa asfaltovej komunikácie navarením odbočky T DN 63/63 a redukcie R DN 63/40. Od miesta napojenia bude STL plynovod vedený

kolmo cez rastlý terén a asfaltovú cestu k lomovú bodu L1, odkiaľ bude navrhovaný STL plynovod ďalej vedený v rastlom teréne až po posledný stavebný pozemok, kde bude STL plynovod ukončený dnom klenutým MV DN 40 v staničení dĺžky km 0,042 71.

Celý navrhovaný STL plynovod bude prevedený z polyetylénových rúr GERODUR RC PROTECT PE(100) SDR 11, D40 celkovej dĺžky 41,71m.

Prepojenie na jestvujúci STL plynovod D63, PN 0,1 MPa bude prevedené stlačením potrubia v zmysle TPP 702 09.

Uloženie plynovodu musí byť po celej trase označené výstražnou fóliou žltej farby šírky 33 cm. Po celej dĺžke bude nad plynovodom pre vyhľadávanie plynovodu ložený kábel CE 4,0 mm², ktorý bude vyvedený na orientačný stĺpik v zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom. Vodič musí byť uchytený na hornej strane potrubia plynovodu. Spájanie signálneho vodiča bude, prevedené spojkami Klauke a spoje budú izolované teplo zmršťiteľnými spojkami CVCZ od fi VUKI a.s. Bratislava. O funkčnom - vodivom prepojení signálneho vodiča celej plynofikácie musí byť doložená správa o funkčnosti signalizačného vodiča V zmysle STN EN 12007-1-4 Systémy zásobovania plynom.

Čistenie potrubia bude prevádzané tak, že do potrubia bude natlačený molitan, ktorý bude kompresorom pretlačený cez potrubie. Ak pri čistení vychádzajú mechanické nečistoty resp. voda, musí sa čistenie opakovať, pokiaľ nie je plynovod zbavený nečistôt. Po úspešnom čistení dodávateľ vypíše protokol o čistení v ktorom sa vypíše priebeh čistenia, poveternostné podmienky, čo sa v potrubí nachádzalo a zabezpečí koniec potrubia proti vniknutiu vody a nečistôt.

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

ostatná plocha

pozemok parc.č 198/3 (CKN)– vlastník Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

trvalý trávnatý porast

pozemok parc.č 120/43 (EKN)– vlastník Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 Hámry 911

2. Projektovú dokumentáciu spracoval:

- Ing. Ivana Novák, 911 01 Trenčín, Opatovská 49/14, autorizovaný stavebný inžinier 0878*A*5-1,5, 0878*A*2-2

III. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 120/143 (EKN),, 198/3 (CKN) k.ú. Hámre
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Líniová stavba bude dokončený: do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia
6. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky

7. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona uskutoční oprávnená osoba.

8. Stavebník je povinný:

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
- Viest' stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.
- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností.
- Odstrániť prípadne škody na susedných nehnuteľnostiach ktoré vzniknú stavebnou činnosťou.
- Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby vyvesiť na viditeľné miesto oznámenie "STAVBA POVOLENÁ", ktoré je prílohou stavebného povolenia.
- **V zmysle § 135 ods.2 stavebného zákona je stavebník pri STL plynovodu povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody**

IV. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasí za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii:
 - V záujmovom priestore sa nenachádza žiadne podzemné vedenie v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.
 - Pri výstavbe dôjde k prácam v blízkosti NN vonkajšieho vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.
- Vyjadrenie 16.4.2019
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, 81762 Bratislava, Bajkalská 28
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú

neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody. týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Vyjadrenie vydané dňa 25.3.2019 pod č.j.: 6611908320 pre účely územného a stavebného konania.
- TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4
- S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:
- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe. Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkom našej spoločnosti (Bc. Zucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel.: 0911/ 976607, Ing. Hartmann, kontakt: hartmann@tvkas.sk, tel.: 0911/ 239 469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 600 1,5 m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
- Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu
- a krížovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.
- Vyjadrenie vydané dňa 1.4.2019 pod č.j.: 1412/2019
- SPP – Distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b
- SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom

- stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
 - stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
 - stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete číslo 10002510718,
 - stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť SPP-D na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
 - stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,
 - **TECHNICKÉ PODMIENKY:**
 - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu,

- vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
 - stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
 - stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,
 - OSOBITNÉ PODMIENKY:
 - žiadne,
 - Vyjadrenie vydané dňa 4.3.2019 pod č.j.: TD/PS/0187/2019/Ga

9. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 100,00 EUR slovom: sto EUR, zaplatený dňa 21.6.2019

Odôvodnenie:

Stavebník **Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 980** podala dňa 21.6.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „**STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná**“, na pozemkoch parcelné č. 120/143 (EKN), 198/3 (CKN), katastrálne územie: Hámre

Územné rozhodnutie na líniovú stavbu „**STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná**“, katastrálne územie: Hámre bolo vydané obcou Trenčianska Turná dňa 20.5.2019 pod č.j.: SÚ 495/2019-002 IZ

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

- **Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená:**
 - Projektovou dokumentáciou
 - Kópiou z katastrálnej mapy
 - Výpisom z listu vlastníctva
 - Nájomnou zmluvou
- **Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:**
 1. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, Vyjadrenie vydané dňa 25.3.2019 pod č.j.: 6611908320 pre účely územného a stavebného konania.

2. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 1.4.2019 pod č.j. 1412/2019-2
3. SPP-distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy44/b, Vyjadrenie vydané dňa 4.3.2019 pod č.j.: TD/PS/0187/2019/GA
4. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie vydané dňa 16.4.2019

Obec Trenčianska Turná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, **oznámila formou verejnej vyhlášky** začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustila v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania mohli v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej – stavebný úrad, 913 21 Trenčianska Turná 86 a to najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia (dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia oznámenia na verejnej tabuli obce).

V rovnakej lehote podľa §61 ods. 5 stavebného zákona mohli oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V určenej lehote neboli vznesené námietky účastníka konania

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Poučenie:

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná č.86.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Peter Mikula
Starosta obce
Trenčianska Turná

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianska Turná po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.(dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia rozhodnutia na verejnej tabuli obce)

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

Obecný úrad v Trenčianskej Turnej
podpis, pečiatka

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Navrhovateľ:

1. Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 960 - zaslané na vedomie

Účastníci konania:

pozemok parc.č. 120/43 (EKN)

2. Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21
Trenčianska Turná, Hámry 911– zaslané na vedomie

pozemok parc.č. 198/3 (CKN)

3. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 - zaslané na vedomie

Projektant:

4. Ing. Ivana Novák, 911 01 Trenčín, Opatovská 49/14

Dotknuté orgány:

5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

6. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4

7. Západoslovenská energetika a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6

8. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1

9. SPP- distribúcia a.s., 010 22 Žilina, Závodská cesta 2629/49

Vybavuje: Ing. Ivana Zacharová

Tel.č.: 032/658 58 04

E-mail: stavebny.urad@trencianskaturna.sk